

## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Dovozce:

SCHULTE INFRA s.r.o.  
Pivovarská 559, 686 01 Uherské Hradiště – Jarošov ,  
IČO-01822047

Výrobky:

### NÍZKOTEPLTNÍ TMAVÉ INFRAZÁŘIČE ETASTAR

Specifikace variant:

na zemní plyn a propan:

ES 03, ES 06, ES 09, ES 12, ES 15, ES 18, ES 21, ES 24, ES 27, ES 30, ES 33, ES 36, ES 39,  
ES 42, EST 09, EST 12, EST 15, EST 18, EST 21, EST 24, EST 27, EST 30, EST 36,  
EST 42, ESMT 24, ESMT 30, ESMT 36, ESMT 42, ESMT 48, ESMT 54, ESMT 60,  
ESMT 66, ESMT 72, ESMT 78, ESMT 84, ESMT 90, ESMT 96, ESMT 102

na zemní plyn:

ESRM 30, ESRM 36, ESRM 42, ESRM 48, ESRM 54, ESRM 60, ESRM 66, ESRM 72, ESRM  
78, ESRM 84, ESRM 90

Výrobce: SCHULTE GmbH  
Am Auwald 24, 99755 Ellrich, Německo

Popis: Plynový spotřebič se skládá z hořáku, ze dvou souběžně umístěných sálavých trubíc stíněných dvojitým tepelně izolovaným pouzdrem. Podtlakový hořák je vyroben z nerezavějící oceli a obsahuje recirkulační komoru ke zvýšení stupně účinnosti. Sálavé trubice a izolační pouzdro tvoří 3 a 6 m segmenty, které se mohou spojovat až do délky 90 m při max. výkonu 150 kW.


Použitý způsob posouzení shody podle §12, odst. 4 a písm.b Zák č. 22/97 Sb.

Seznam technických předpisů: Nařízení vlády 177/97 Sb., 168/97 Sb., 169/97 Sb.  
ČSN 07 5801, ČSN 06 1950, ČSN 06 1008, ČSN EN 437, ČSN EN 60335-1,  
prEN-1/1997, ČSN 33 4200, ČSN EN 50082-2

Prohlášení je vystaveno na základě certifikátu typu č. B-30-01255/98 ze dne 26.11.1998, Na základě závěrečného protokolu č. 30-81151 ze 17.11.1998, vydaného Strojírenským zkušebním ústavem s.p., autorizovaná osoba 202, Hudcova 56b, 621 00 Brno.

Dovozce potvrzuje, že vlastnosti spotřebiče splňují základní požadavky nařízení vlády, technických předpisů, spotřebiče jsou za podmínek obvyklého použití bezpečné, a že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech spotřebičů uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

V Uh.Hradišti 10.10.2013



  
SCHULTE INFRA s.r.o., Uherské Hradiště  
686 01, Pivovarská 559 -1-  
IČ: 01822047 DIČ: CZ01822047  
Mb: 602 564 847, tel.: 572 551 048

Ing. Josef Černý  
jednatel fy SCHULTE INFRA s.r.o.